

# 白浜町清掃センター(平成28年度)

施設の名称		白浜町清掃センター							
処理能力		27.5t/16h×2炉 計 55t/日(A系列・B系列)							
一般廃棄物の種類		もえるごみ、公共下水道汚泥							
定期点検、清掃実施日		前期 2016年6月10日～2016年7月6日							
		後期 2016年11月10日～2016年12月20日							
焼却処理量		項目		排ガス中					
各月	処理量(kg)	系列等		A系			B系		
4	662,450	測定位置		煙突			煙突		
5	694,680	採取年月日	西暦	2016年 6月16日	2016年 9月27日	2016年12 月19日	2016年 9月15日	2016年 9月28日	2017年 3月9日
6	609,170	結果を得た日	西暦	2016年 7月22日	2016年 11月2日	2017年 1月31日	2016年10 月25日	2016年11 月2日	2017年3 月31日
7	741,550	測定項目	単位						
8	908,530	硫黄酸化物濃度(酸素濃度12%換算値)	ppm	1.0	<0.2(実測値)	0.6	<1.0	<0.2(実測値)	<0.8
9	647,180								
10	638,580	硫黄酸化物排出量	m <sup>3</sup> N/h	0.0075	<0.003	<0.006	0.0045	<0.004	<0.0053

11	618,500	ばいじん濃度 (酸素濃度 12%換算値)	g/m <sup>3</sup> N	<0.003	0.004	<0.003	<0.003	<0.004	<0.003
12	689,940								
1	634,950	塩化水素濃度 (酸素濃度 12%換算値)	mg/m <sup>3</sup> N	2.9	13	1.9	3.1	9.1	7.1
2	556,710								
3	703,330	窒素酸化物濃 度 (酸素濃度 12%換算値)	ppm	48	60	19	42	100	26
合計	8,105,570								