

白浜町清掃センター(平成 27 年度)

施設の名称	白浜町清掃センター
処理能力	27.5t/16h×2 炉 計 55t/日(A 系列・B 系列)
一般廃棄物の種類	もえるごみ、公共下水道汚泥
定期点検、清掃実施日	前期 2015 年 5 月 20 日 ~ 2015 年 6 月 30 日
	後期 2015 年 10 月 22 日 ~ 2015 年 11 月 5 日

焼却処理量		項目		排ガス中					
各月	処理量 (kg)	系列等		A系			B系		
4	769,550	測定位置		煙突			煙突		
5	921,800	採取年月日	西暦	2015 年 6 月 29 日	2015 年 9 月 17 日	2015 年 12 月 16 日	2015 年 9 月 10 日	2015 年 9 月 18 日	2016 年 3 月 7 日
6	756,090	結果を得た日	西暦	2015 年 8 月 3 日	2015 年 11 月 19 日	2016 年 1 月 29 日	2015 年 10 月 23 日	2015 年 11 月 19 日	2016 年 3 月 31 日
7	1,070,320	測定項目	単位						
8	892,850	硫黄酸化物濃度	ppm	0.7	0.2	0.7	0.7	0.8	<0.5
9	878,310	酸素濃度 12%換算値							
10	952,640	硫黄酸化物排出量	m ³ N/h	0.006	0.004	0.006	0.006	<0.015	0.006
11	599,370	ばいじん濃度	g/m ³ N	0.007	<0.004	0.007	<0.007	<0.002	<0.005
12	885,880	酸素濃度 12%換算値							
1	809,370	塩化水素濃度	ppm	3.1	8.2	4.5	15	8.8	4.2
2	702,990	酸素濃度 12%換算値	mg/m ³ N	ppm	mg/m ³ N	ppm	ppm	mg/m ³ N	ppm
3	774,310	窒素酸化物濃度	ppm	69	100	86	79	20	59
		酸素濃度 12%換算値							
合計	10,013,480	ダイオキシン類測定	ngT-TEQ-m ³ N		1.6			0.94	