

白浜町清掃センター(平成29年度)

施設の名称		白浜町清掃センター							
処理能力		27.5t/16h×2 炉 計 55t/日(A 系列・B 系列)							
一般廃棄物の種類		もえるごみ、公共下水道汚泥							
定期点検、清掃実施日		前期 2017 年 6 月 10 日 ~ 2017 年 7 月 11 日							
		後期 2017 年 11 月 10 日 ~ 2017 年 12 月 16 日							
焼却処理量		項目		排ガス中					
各月	処理量 (kg)	系列等		A系			B系		
4	659,000	測定位置		煙突			煙突		
5	756,130	採取年月日	西暦	2017 年 6 月 29 日	2017 年 9 月 20 日	2017 年 12 月 21 日	2017 年 9 月 25 日	2017 年 9 月 21 日	2018 年 3 月 5 日
6	631,930	結果を得た日	西暦	2017 年 8 月 9 日	2017 年 10 月 31 日	2018 年 1 月 25 日	2017 年 10 月 31 日	2017 年 10 月 31 日	2018 年 3 月 29 日
7	774,360	測定項目	単位						
8	908,330	硫黄酸化物濃度 (酸素濃度 12%換算値)	ppm	0.6	<0.2(実測値)	0.6	0.6	<0.2(実測値)	0.5
9	650,590								
10	642,890	硫黄酸化物排出量	m ³ N/h	<0.006	<0.004	<0.006	0.0047	<0.004	<0.005

11	650,620	ばいじん濃度 (酸素濃度 12%換算値)	g/m ³ N	<0.007	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
12	667,550								
1	653,960	塩化水素濃度 (酸素濃度 12%換算値)	mg/m ³ N	45	25	12	8.4	18	7.3
2	561,070								
3	698,820	窒素酸化物濃度 (酸素濃度 12%換算値)	ppm	95	50	77	54	60	71
合計	8,255,250								