

# 白浜町清掃センター(平成30年度)

施設の名称	白浜町清掃センター
処理能力	27.5t/16h×2 炉 計 55t/日(A 系列・B 系列)
一般廃棄物の種類	もえるごみ、公共下水道汚泥
定期点検、清掃実施日	前期 2018 年 6 月 15 日 ~ 2018 年 7 月 3 日
	後期 2018 年 11 月 9 日 ~ 2018 年 12 月 13 日

焼却処理量		項目		排ガス中					
各月	処理量 (kg)	系列等		A系			B系		
4	764,720	測定位置		煙突			煙突		
5	810,110	採取年月日	西暦	2018 年 6 月 8 日	2018 年 9 月 26 日	2018 年 12 月 20 日	2018 年 9 月 28 日	2018 年 9 月 27 日	2019 年 3 月 7 日
6	713,170	結果を得た日	西暦	2018 年 7 月 10 日	2018 年 10 月 30 日	2019 年 1 月 22 日	2018 年 10 月 10 日	2018 年 10 月 30 日	2019 年 3 月 31 日
7	823,030	測定項目	単位						
8	994,270	硫黄酸化物濃度 (酸素濃度 12%換算値)	ppm	0.7	<0.2(実測値)	4.3	1.6	0.2	0.6
9	750,250								
10	755,620	硫黄酸化物排出量	m <sup>3</sup> N/h	0.0076	<0.004	0.044	0.0029	0.003	0.005

11	703,380	ばいじん濃度 (酸素濃度 12%換算値)	g/m <sup>3</sup> N	0.006	<0.005	0.006	0.007	<0.005	0.006
12	783,400								
1	714,460	塩化水素濃度 (酸素濃度 12%換算値)	mg/m <sup>3</sup> N	29	8.1	1.2	110	5.6	22
2	621,900								
3	746,330	窒素酸化物濃度 (酸素濃度 12%換算値)	ppm	79	90	81	91	80	75
合計	9,180,640								