

白浜町清掃センター(令和元年度)

施設の名称	白浜町清掃センター
処理能力	27.5t/16h×2 炉 計 55t/日(A 系列・B 系列)
一般廃棄物の種類	もえるごみ、公共下水道汚泥
定期点検、清掃実施日	前期 2019 年 6 月 14 日 ~ 2019 年 7 月 6 日
	後期 2019 年 11 月 8 日 ~ 2019 年 12 月 19 日

焼却処理量		項目		排ガス中					
各月	処理量 (kg)	系列等		A系			B系		
4	789,540	測定位置		煙突			煙突		
5	822,310	採取年月日	西暦	2019 年 9 月 6 日	2019 年 9 月 25 日	2020 年 3 月 6 日	2019 年 6 月 10 日	2019 年 9 月 26 日	2019 年 12 月 24 日
6	691,090	結果を得た日	西暦	2019 年 10 月 10 日	2019 年 11 月 1 日	2020 年 3 月 31 日	2019 年 7 月 9 日	2019 年 11 月 1 日	2020 年 1 月 22 日
7	861,970	測定項目	単位						
8	964,500	硫黄酸化物濃度 (酸素濃度 12%換算値)	ppm	<0.7(実測値)	<0.2(実測値)	0.7	1.6	0.6	4.7
9	735,670								
10	727,370	硫黄酸化物排出量	m ³ N/h	<0.006(実測値)	<0.004	0.0056	0.013	0.01	0.0044

11	721,480	ばいじん濃度 (酸素濃度 12%換算値)	g/m ³ N	0.007	<0.005	0.006	0.006	<0.005	0.006
12	775,250								
1	745,700	塩化水素濃度 (酸素濃度 12%換算値)	mg/m ³ N	4.2	8.3	2.9	16	8.3	1.6
2	626,200								
3	651,510	窒素酸化物濃度 (酸素濃度 12%換算値)	ppm	85	90	72	47	60	72
合計	9,113,590								