

消火器具点検票									
名称					防火管理者				
所在					立会者				
点検種別	機器点検	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日						
点検者	氏名	点検者 所属会社	社名 TEL						
			住所						
点検項目		点検結果						措置内容	
		消火器の種別				判定	不良内容		
		A	B	C	D		E		F
機器点検									
消防器具の外形	設置場所								
	設置間隔								
	適応性								
	耐震措置								
	表示・標識								
	本体容器								
	安全栓の封								
	安全栓								
	使用済みの表示装置								
	押し金具・レバー等								
	キヤツプ								
	ホース								
ノズル・ホーン・ノズル栓									
指示圧力計									
圧力調整器									
安全弁									
保持装置									
車輪(車載式)									
ガス導入管(車載式)									

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

## 別記様式第1

## 消火器具（その2）

消 火 器 の 内 部 等 ・ 機 能	本・ 体内 容筒 器等	本 体 容 器							
	内 筒 等								
	液 面 表 示								
	消 火 剤	性 状							
		消 火 薬 剤 量							
	加 圧 用 ガ ス 容 器								
	カ ッ タ ー ・ 押 し 金 具								
	ホ ー ス								
	開 閉 式 ノ ズ ル ・ 切 替 式 ノ ズ ル								
	指 示 圧 力 計								
	使 用 済 み の 表 示 装 置								
	圧 力 調 整 器								
	安 全 弁 ・ 減 圧 孔 (排圧栓を含む。)								
	粉 上 り 防 止 用 封 板								
	パ ッ キ ン								
	サイホン管 ・ ガス導入管								
	ろ 過 網								
	放 射 能 力								
消 火 器 の 耐 圧 性 能									
簡 易 用 消 具	外 形	/	/	/	/	/			
	水 量 等	/	/	/	/	/			
備 考									
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	
器 種 名	設 置 数	点 検 数	合 格 数	要 修 理 数	廃 棄 数				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。